

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области УНД  
г. Оренбург, ул. Гая, 21 тел.: 77-21-59, E-mail: nto@oren01.esoo.ru  
Отделение надзорной деятельности по Курманаевскому району  
с. Курманаевка ул. Фомина, 21 а.: 2-22-34, E-mail: kur\_oro@mail.ru

### Предписания № 47

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по Курманаевскому району №47 от 28 ноября 2012 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.00 мин. «13» декабря 2012 года по 10ч 00 мин. 14 декабря 2012 года проведено мероприятие по надзору старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Курманаевскому району лейтенантом внутренней службы Постовым Николаем Игоревичем Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» Курманаевского района, Оренбургской области

Место нахождение: село Курманаевка, улица Мира 5 А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

- Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центра развития творчества детей и юношества» Гончарук Вера Андреевна
- Заведующий хозяйством Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центра развития творчества детей и юношества» Коннов Владимир Петрович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
----------------	--	--	--	--

1	2		3	4
1	Демонтировать отделку горючими материалами путей эвакуаций на 2-ом этаже, из помещения хореографического кабинета (полы)	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33:СНиП 21-01-97*п.6.25*	20.06.2013г	внн
2	Демонтировать отделку горючими материалами путей эвакуаций на 2-ом этаже, из помещения кабинета английского языка (полы)	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33:СНиП 21-01-97*п.6.25*	20.06.2013г	внн
3	Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода в актовом зале на 2-ом этаже здания по направления выхода из помещения непосредственно наружу на наружную пожарную лестницу	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.34;СНиП 21-01-97* п.6.17	20.06.2013г	внн
4	Выполнить пандус в местах перепада высот менее 45 см. на пути эвакуации из помещения актового зала непосредственно наружу	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33,36 а), СНиП 21-01-97*п.6.28*	20.06.2013г	внн
5	Укомплектовать пожарный щит в полном объеме	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.481,482,483,484,485,486	20.06.2013г	внн
6	Демонтировать отделку горючими материалами путей эвакуаций на 1-ом этаже, из помещения гардероба в помещении фойе здания (полы)	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33:СНиП 21-01-97*п.6.25*	20.06.2013г	внн
7	Демонтировать отделку горючими материалами путей эвакуаций на 1-ом этаже, из помещения кабинета презентаций в помещении фойе здания (полы)	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33:СНиП 21-01-97*п.6.25*	20.06.2013г	✓ внн
8	Исключить в подвале	ППР в РФ утвержденные по-		

	хранение горючих материалов	становлением Правительства РФ №390 п.23 к)	20.06.2013	внн
9	Провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы	ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.24	20.06.2013	внн
10	Исключить нахождение гардероба на путях эвакуации из помещения кабинета патриотического клуба в помещении фойе здания	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ст.53 ч.2; СНИП 21-01-97*п.6.4; ППР в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 п.33,36 б)в)	20.06.2013	внн

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности по Курманаевскому району лейтенант внутренней службы Постовой Николай Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“14” декабря 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Томарин В.А.  
(подпись)

“14” декабря 2012



Томарин В.А.  
(фамилия, инициалы)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.