

**Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
дополнительного образования детей  
«Центр развития творчества детей и  
юношества»  
с.Курманаевка Курманаевского района  
Оренбургской области**

ул. Мира, д.5а. с. Курманаевка, 461060.  
тел.(35341) 2-14-96

11.06.2013г. № 161

Главному государственному инспектору  
Курманаевского района по пожарному  
надзору – начальнику отделения  
надзорной деятельности по  
Курманаескому району,  
капитану внутренней службы  
Кукушкину С.С.

**Информация  
по устранению нарушений в соответствии с предписанием № 47**

В соответствии с предписанием № 47 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в срок до 20.06.2013г. устранены следующие нарушения:

1. В соответствии с пунктом 1 предписания демонтирована отделка горючими материалами путей эвакуации на 2-ом этаже, из помещения хореографического кабинета (полы), (Приложение № 1);

2. В соответствии с пунктом 2 предписания демонтирована отделка горючими материалами путей эвакуации на 2-ом этаже, из кабинета английского языка (полы), (Приложение № 1);

3. В соответствии с пунктом 6 предписания демонтирована отделка горючими материалами путей эвакуации на 1-ом этаже, из помещения гардероба в помещение фойе здания (полы), (Приложение № 1);

4. В соответствии с пунктом 7 предписания демонтирована отделка горючими материалами путей эвакуации на 1-ом этаже, из помещения кабинета презентаций в помещение фойе здания (полы), (Приложение № 1);

5. В соответствии с пунктом 4 предписания выполнен пандус в местах перепада высот менее 45 см. на пути эвакуации из помещения актового зала непосредственно наружу, (Приложение № 1)

6. В соответствии с пунктом 10 предписания исключено нахождение гардероба на путях эвакуации из помещения кабинета патриотического воспитания в помещение фойе здания

7. В соответствии с пунктом 3. выполнены работы по установке дверей эвакуационного выхода в актовом зале на 2 – ом этаже здания по направлению выхода из помещения непосредственно наружу на наружную пожарную лестницу, (Приложение № 2)

8. В соответствии с пунктом 8 исключено хранение горючих материалов в подвале.

9. В соответствии с пунктом 9 предписания проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы (Приложение № 3)

10. В соответствии с пунктом 5 предписания приобретены: пожарный щит и оборудование для пожарного щита. (Приложение № 4)

Директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»



В.А.Гончарук