



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: sup.or@priuralnadzor.ru

с. Курманаевка
(место составления акта)

“ 12 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)

15ч.00м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 34-927-187

По адресу/адресам: 461060 Оренбургская обл. с. Курманаевка Курманаевского района ул. Мира-5А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора № 927-рп от «13» февраля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» (МБУДО «ЦДТ»). Тел. 8(35341) 2-14-96, 2-15-67.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 11.03.2019 – 12.03.2019.

с _____ 20 ____ г. с _____ час. 00 мин. до _____ час. 00 мин. Продолжительность _____

_____ 20 ____ г. с _____ час. 00 мин. до _____ час. 00 мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» Пыхтя Оксана Николаевна 11.03.19г. в 10 час.00 мин. Уведомление
получено 04.03.2019г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючков Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Пыхтя Оксана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, ответственный за электрохозяйство не назначен.	п.1.2.1., 1. 2.3, 1.2.7. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
2	В учреждении отсутствует утвержденная проектная документация по электроснабжению центра.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
3	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств. Паспорта на заземляющие устройства не ведутся.	п.2.7.9, 2.7.15. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
4	Не проведены профилактические лабораторные испытания электрооборудования в сроки установленные Правилами.	п.2.7.16, 2.12.17, прил.3 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
5	Допускаются соединения проводов скрутками и без разветвительных и соединительных коробок в гараже.	п.2.1.21, 2.1.26. Правила Устройства Электроустановок. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2.
6	Не проводится аттестация персонала I группы по электробезопасности.	п.1.4.4. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
7	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п.2.7.8. Прил.3 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.

8	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты от поражения электрическим током.	п.1.2.2. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
9	Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда розетки при вынутой вилке.	п.7.1.49 Правила Устройства Электроустановок п.1.7.2. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
10	Применение лампочек с патронами вместо заводских светильников в гараже, на игровой площадке.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.2. Проекты электроснабжения.
11	Не ведется техническая документация согласно требованиям Правил.	п.1.8.1., 1.8.2. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
12	Отсутствует защитное зануление открытых проводящих частей компьютеров.	Правила устройства электроустановок п. 1.7.76, 7.1.68. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2.
13	Применяемые в гараже электроустановочные материалы не соответствуют требованиям проекта электроснабжения (кабели, светильники, розетки).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2.
14	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям ст.25 №261-ФЗ.	Федеральный закон №261-ФЗ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Ст.25.

Ответственным за допущенные нарушения является: – И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Пыхты Оксана Николаевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -предписание №34-927-86 от 12.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Крючков С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Пыхтя Оксана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



12 марта 2019 г.

Получить и подписать Предписание отказался

(делается отметка должностным лицом)