



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: sup.uz@priuralnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-101- 32
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

с. Курманаевка
(место составления)

«04» февраля 2020г.
(дата составления)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №РП-283-101-0 от 22.01.2020г. с 04.02.2020 по 04.02.2020.

Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючковым Сергеем Алексеевичем

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии:

1. Директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Захарова Нелли Владимировны

2. _____

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБУДО «ЦДТ»). Тел.8(35341) 2-14-96, 2-15-67
(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-101- 32 от 04.02.2020г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора №250 от 26.06.2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного, Юридическому лицу Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества»

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, ответственный за электрохозяйство не назначен.	п.1.2.1., 1. 2.3, 1.2.7. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
2	В учреждении отсутствует утвержденная проектная документация по электроснабжению центра.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1, (зарегистрированы Минюстом	01.12.2020г.

		РФ 22.01.03 №4145).	
3	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств. Паспорта на заземляющие устройства не ведутся.	п.2.7.9, 2.7.15. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
4	Не проведены профилактические лабораторные испытания заземляющего устройства гаража в сроки установленные Правилами.	п.2.7.16, 2.12.17, прил.3 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
5	Не проводится аттестация персонала 1 группы по электробезопасности.	п.1.4.4. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
6	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п.2.7.8. Прил.3 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
7	Не ведется техническая документация согласно требованиям Правил.	п.1.8.1., 1.8.2. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.12.2020г.
8	Применяемые в гараже электроустановочные материалы не соответствуют требованиям проекта электроснабжения (кабели, светильники, розетки).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2.	01.12.2020г.
Информацию об исполнении предписания направлять в Западно-Уральское Управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru на имя Заместителя руководителя Управления по истечении сроков.			

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючков Сергей Алексеевич

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Захарова Нелли Владимировна

(Ф.И.О., должность, роспись, дата получения)



Получить и подписать Предписание отказался

(делается отметка должностным лицом)

